

प्रारूप-छ (संशोधन-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्व) (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र

पूजाई की संख्या: UPFS/2024/122955/BAL/BALLIA/441/CFO

दिनांक: 29-06-2024

प्रमाणित किया जाता है कि भूखंड GYAN KUNJ ACADEMY (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 265 88 166 167M1 174 175 174S 175S, JAMALPUR BANSI BAZAR, BALLIA तहसील - SIKANDARPUR, प्लॉट एरिया 15256.49 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया

2642.69 (वर्ग मीटर), ब्लॉक की संख्या - 3 जिसमें

ब्लॉक/टिगर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	4	0	14.63 mt.
BLOCK B	3	0	10.97 mt.
BLOCK C	3	0	10.97 mt.

है। भवन का अग्निशमनी भूखंड GYAN KUNJ ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनबीओसीओ एवं तलबंदी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित कराए गए हैं। अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अग्निशमनी श्रृंखला के अनुसार अग्निशमनी विभाग द्वारा 30-06-2024 से 30-06-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्मित किया जा रहा है कि भवन में नियमित रूप से अग्निशमन व्यवस्थाओं का अगुवाई करते हुए विभागीय बनावट रखी जाएगी। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए भूखंड GYAN KUNJ ACADEMY अग्निशमनी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होएंगी। निर्मित अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण विधिवत समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्मित अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र खतम हो निरस्त मान लिया जाएगा, जिसके लिए भूखंड GYAN KUNJ ACADEMY अग्निशमनी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होएंगी।

Note: अग्निशमन द्वितीय अधिकारी बलिया के रिपोर्ट के अनुसार स्कूल भवन के ब्लॉक A के बाल में बना हास्टल अब पूर्ण रूप से बंद है जिसे प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में दिया गया है। उन्मुख अग्नि तथा आपात सेवाएं अग्निशमन 2022 के धारा-26(5) दिनांक 13-12-2022 के तहत भवन से स्थापित अग्निशमन उपकरणों की रख-रखाव एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र किसी त्रामित एवं qualified एक्सी/व्यक्ति द्वारा वर्ष में दो बार (माह जनवरी व जुलाई) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय में देना सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक माह फायर मॉक द्रािल, स्टाफ की फायर ट्रेनिंग, documentation मानकी के अनुसार करना आवश्यक होगा। भवन का अग्निशमन अथवा द्वायगत परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। उक्त शर्तों की पूर्ण करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधक की होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्मित प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूखंड / अग्निशमन को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्माण अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(DHIRENDRA SINGH YADAV)

[E40AD6B11A9463925D4321A3571CBDD42BB408E]

30-06-2024

निर्मित किए जाने का दिनांक : 30-06-2024

स्थान : BALLIA